

ந.க.எண்: 197/V/2026

வ.எண் : 20/2026

தீயணைப்பு (ம) மீட்புப் பணிகள் நிலையம்

கொடைக்கானல்

நாள்: 01.07.2026

தடையின்மை சான்று

பொருள்: தீயணைப்பு (ம) மீட்புப் பணிகள் துறை - கொடைக்கானல் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் நிலையம், பள்ளிக்கூடத்திற்கு தீ உரிமம் தடையின்மை சான்று வழங்குதல் - தொடர்பாக

பார்வை: 1) அரசு ஆணை எண் 122 பள்ளிக்கல்வி(2) துறை நாள்:14.09.2004

2) அரசு ஆணை எண் 123 பள்ளிக்கல்வி(2) துறை நாள்:14.09.2004

3) தலைமை ஆசிரியர் பவான்ஸ் காந்தி வித்யாலயாஸ்ரமம்

கொடைக்கானல்

என்பவரிடமிருந்து பெறப்பட்ட விண்ணப்பம் நாள்:30.06.2026

பார்வையில் காணும் அரசினர் ஆணை மற்றும் விண்ணப்பத்தின்படி கதவு எண்: 15/6, கோல்ப் கிளப் ரோடு , பாம்பாரபுரம், கொடைக்கானல் என்ற முகவரியில் நிறுவப்பட்டுள்ள பவான்ஸ் காந்தி வித்யாலயாஸ்ரமம் பள்ளியினை 30.06.2026 அன்று நிலைய அலுவலர் பா.கோபால் என்பவரால் ஆய்வு செய்யப்பட்டது இவ்விடத்தில் உள்ள பள்ளிக்கூடத்திற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிட தீயணைப்பு - மீட்புப் பணிகள் நோக்கிலிருந்து யாதொரு தடையும் இல்லை எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இத்தடையின்மைச் சான்று வழங்கிய தேதியில் இருந்து ஒரு வருடகாலத்திற்கு மட்டும் செல்லதக்கது

பெறுநர்

தலைமை ஆசிரியர்,
பவான்ஸ் காந்தி வித்யாலயாஸ்ரமம்,
கோல்ப் கிளப் ரோடு, பாம்பாரபுரம்,
கொடைக்கானல்,
திண்டுக்கல் மாவட்டம்.

நகல் : மாவட்ட அலுவலர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் .



Mr. K. S. S. S.
01/07/2026.
நிலைய அலுவலர்
தீயணைப்பு (ம) மீட்புப் பணிகள் நிலையம்
கொடைக்கானல் - 624 101
திண்டுக்கல் மாவட்டம்

Aadhi Engineers

Grade 'A' Electrical Contractor

No. 59-Bethani Nagar,
Vilachery Road, Pasumalai Post,
Madurai-625 004.
Whatsapp No : 97865 70443
Mobile No : 94433 70443, 94439 25703
E-Mail : aadhiengineers@yahoo.com

Dt:30.07.2026

TO

M/s.BHARATHIYA VIDYA BHAVANS'S GANDI VIDYASHRAM,
Post Box No.9, Golf Club Road,
Kodaikanal - 624101.

Sub : Electrical Inspection - Checking - Report - Submission - Reg.

Ref : Electrical Installation & TNEB SC NO as follow.

TNEB SC NO. 05-252-004-52; School Class Room Buildings;

TNEB SC NO. 05-252-004-907; New Boys Hostel building.

TNEB SC NO. 05-252-004-141; Girls Hostel building;

TNEB SC NO. 05-252-004-158; Dining Hall & kitchen;

With reference to the above, we have inspected the above premises
electrical installations on 24.07.2026 and observed following found
satisfactory.

- 1 All the light points and switch boards.
- 2 All the Fan points and switch boards.
- 3 All the plug points ,switch controls & Earthing of sockets.
- 4 All the Earth pits and the values are as per norms.
- 5 LDB's & PDB's End Terminations checked ok.

Checked By

P.ANANDARAMAN

C License No.19544

(Valid Upto 16.02.2027)



30.7.26

For Aadhi Engineers

S. Sankaravel
Proprietor (S.SANKARAVEL)

EA Licence No. 1979

Dated 30-11-1999

Valid up to 30.11.29